



HZSSX00HISLX



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Kutná Hora

U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora

Č. j.: HSKL- 6439-2/2025 - KH

Počet stran: 12

Počet příloh: 1/1

Adresát:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Pražská 1321/38a

102 00 Praha 10

Vyřizuje: por. Bc. Libor Mensa

Tel.: 950 875 162

E-mail: libor.mensa@hzscr.cz

Datum: 12. 8. 2025

PROTOKOL O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., (dále jen „kontrolní řád“).

Kontrolní orgán:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS STC“)

Kontrolovaná osoba:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, Pražská 1321/38a, Hostivař,
102 00 Praha 10

Místo kontroly:

- třídiřna odpadů, Čáslav-Nové Město, na pozemcích st. 3930, st. 3222 a 1498/3 v k.ú. Čáslav
Kontrolovaná pracoviště nebo prostory: třídiřna
- volný sklad, Čáslav-Nové Město, na pozemcích parc. č. 1498/5, 1428/5 v k.ú. Čáslav
Kontrolovaná pracoviště nebo prostory: volný sklad
- volné sklady u třídící linky, Čáslav-Nové Město, Čáslav na pozemcích parc. č. 1498/3, 1498/4 v k.ú. Čáslav
Kontrolovaná pracoviště nebo prostory: volné sklady

Tel.: 950 875 011

E-mail: stc.podatelna.kh@hzscr.cz

Datová schránka: f3ahpz8


IČO: 70885371

Číslo účtu: 19-8609881/0710


- skládka odpadů, Čáslav-Nové Město, na pozemcích parc. č. 1498/3, 1498/9, 1498/16, 1498/6, 1498/7, 1498/10, 1498/18, 1498/17, 1498/20 v k.ú. Čáslav
Kontrolovaná pracoviště nebo prostory: skládka odpadů

Pověřená osoba:

▪

**Povinná osoba:**

▪

**Kontrolující:**

por. Bc. Libor Mensa [redacted] – vedoucí kontrolní skupiny
nprap. Tomáš Mejstřík [redacted] – člen kontrolní skupiny
npor. Bc. Petr Klatovský [redacted] – člen kontrolní skupiny

Datum a čas fyzické kontroly:

6. 8. 2025 od 9:30 do 12:30 hod.

Tematická požární kontrola – předmět:

Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů; konkrétní rozsah kontrolovaných povinností je uveden u jednotlivých kontrolních úkolů (bodů) uvedených v části I. tohoto protokolu.

Způsob zahájení kontroly:

Kontrola byla zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž bylo předložení pověření ke kontrole pověřené osobě [redacted] na základě plné moci, dne 6. 8. 2025.

Použité zkratky:

BPN – bez zvýšeného požárního nebezpečí

PÚ – požární úsek

ZPN – se zvýšeným požárním nebezpečím

PBŘ – požárně bezpečnostní řešení

VPN – s vysokým požárním nebezpečím

PB – požární bezpečnost

ÚC – úniková cesta

Základní informace o kontrolovaných objektech a činnostech:**TŘÍDÍRNA ODPADŮ****Majitel objektu**

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

Chráněné ÚC

NE

Nástupní plochy

NE

Vnitřní zásahové cesty

NE

Vnější zásahové cesty

NE

Předložená PBŘ a kolaudace

"Požárně bezpečnostní řešení - skádka Čáslav, třídírny odpadů" (vypracoval [REDACTED], leden 2010)

"Požárně bezpečnostní řešení - přístavba přístřešku u třídírny odpadů" (vypracovala [REDACTED], leden 2012)

"Kolaudační souhlas - zařízení na dotřídňování separovaného komunálního odpadu" (vydal Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, dne 12. 8. 2011, č.j. SU 15716/11)

"Kolaudační souhlas - přístřešek mezi stávající halu a stávající přístřešek" (vydal Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, dne 30. 4. 2013, č.j. SU 6910/13)

Způsob využití, dispoziční řešení

hala pro třídění separovaného odpadu o půdorysných rozměrech 60 x 24 m. Jednopodlažní objekt.

Dělení objektu do PÚ

Ano.

Nechráněné ÚC

Ano. V objektu se nachází dvě nechráněné únikové cesty

Seznam instalovaných požárně bezpečnostních zařízení objektu:

- požární nádrž - požární nádrž o objemu 61 m³
- vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů

Uzávěry vody, plynu, vypínače elektrické energie: hlavní vypínač el. energie, hlavní uzávěr vody

Kontrolovaná činnost:

Označení činnosti:	skladování odpadů
Místo činnosti:	třídírna odpadů, Čáslav-Nové Město, Čáslav
Název prostoru a umístění:	třídírna odpadů
Popis činnosti:	skladování lisovaných balíků, výška skladování 2,4 m
Kategorie požárního nebezpečí:	ZPN (písm: e)

Přiřazení charakteristik:

výskyt Pn 120 kg/m² a vyšší

Kontrolovaná činnost:

Označení činnosti: třídění odpadů

Místo činnosti: třídírna odpadů, Čáslav-Nové Město, Čáslav

Název prostoru a umístění: třídírna odpadů

Popis činnosti: separace 12 druhů komodit v nepřetržitém provozu

Kategorie požárního nebezpečí: ZPN (písm: c, e)

Přiřazení charakteristik:

souvislá vrstva prachu nejméně 1 mm

výskyt Pn 120 kg/m² a vyšší

VOLNÝ SKLAD

Majitel objektu

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

Chráněné ÚC

NE

Nástupní plochy

NE

Vnitřní zásahové cesty

NE

Vnější zásahové cesty

NE

Předložená PBŘ a kolaudace

"Požárně bezpečnostní řešení pro Areál pro nakládání s odpady Čáslav - Hejdof, Zpevněná plocha u jímek" (vypracováno [redacted] v 08/2022)

"Sdělení stavebního úřadu" (vydal Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a územního plánování, dne 30. 10. 2023, č.j. MěÚ/64246/2023)

Způsob využití, dispoziční řešení

Zpevněná plocha (u jímek) nepravidelného tvaru pro dočasné skladování balíků vytríděných slisovaných plastů a pojezd manipulační techniky. Skladování balíků bude ve 4 vrstvách tzn. výška bude 4 m.

Dělení objektu do PÚ

NE

Nechráněné ÚC

NE

Rok kolaudace objektu

2023

Seznam instalovaných požárně bezpečnostních zařízení objektu:

- požární nádrž – požární nádrž o objemu 61 m³

Uzávěry vody, plynu, vypínače elektrické energie: nejsou instalovány**Kontrolovaná činnost:**

Označení činnosti: skladování odpadů
Místo činnosti: volný sklad, Čáslav-Nové Město, Čáslav
Název prostoru a umístění: volný sklad u jímek
Popis činnosti: skladování balíků vytríděných slisovaných plastů na zpevněné ploše o výměře 761 m². Výška skladovaných balíků cca 4 m (ve 4 vrstvách)

Kategorie požárního nebezpečí: ZPN (písm: e)

Přířazení charakteristik:

výskyt Pn 120 kg/m² a vyšší**VOLNÉ SKLADY U TŘÍDÍCÍ LINKY**Majitel objektu

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

Chráněné ÚC

NE

Nástupní plochy

NE

Vnitřní zásahové cesty

NE

Vnější zásahové cesty

NE

Předložená PBR a kolaudace

"požárně bezpečnostní řešení - skladování na zpevněných plochách v okolí třídící linky v areálu firmy AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o." (vypracovala [REDAKCE] ČKAIT [REDAKCE] v červenci 2018)

"Kolaudační souhlas - centrum pro nakládání s odpady Čáslav - Hejdof " (vydal Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, dne 1. 11. 2018, č.j. MěÚ/25308/2018)

Způsob využití, dispoziční řešení

Jedná se o situování volných skladů odpadů v okolí třídírny odpadů, které navazují na technologii třídírny.

Skladování je prováděno v lisovaných balících. Skladovací výška max. 3 m. Mezi volným skladem a třídírnou je min. 3,5 m volný průjezd.

Dělení objektu do PÚ

1. PÚ - volný sklad u podélné stěny jímek
2. PÚ - volný sklad u příčné stěny jímek
3. PÚ - volný sklad ve vzdálenosti 1,8 m od příčné stěny třídírny s vybudováním požární stěny

Nechráněné ÚC

NE

Seznam instalovaných požárně bezpečnostních zařízení objektu:

- požární nádrž – požární nádrž o objemu 61 m³

Uzávěry vody, plynu, vypínače elektrické energie: nejsou instalovány

Kontrolovaná činnost:

Označení činnosti:	skladování odpadů
Místo činnosti:	volné sklady u třídící linky, Čáslav-Nové Město, Čáslav
Název prostoru a umístění:	volné sklady
Popis činnosti:	skladování lisovaných balíků - volný sklad u podélné stěny jímek o ploše 600 m ² volný sklad u příčné stěny jímek o ploše 270 m ² volný sklad u příčné stěny třídírny s vybudováním požární stěny o ploše 351 m ²

Kategorie požárního nebezpečí: ZPN (písm: e)

Přiřazení charakteristik:

výskyt Pn 120 kg/m² a vyšší

SKLÁDKA ODPADŮ

Majitel objektu

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

Chráněné ÚC

NE

Nástupní plochy

NE

Vnitřní zásahové cesty

NE

Vnější zásahové cesty

NE

Předložená PBR a kolaudace

"technická zpráva požárního zabezpečení stavby - řízená skládka Čáslav" (vypracoval Ing. [REDACTED] duben 1994)

"kolaudační rozhodnutí - řízená skládka odpadů" (vydal Městský úřad Čáslav, městský stavební úřad Čáslav, dne 31. 10. 1996, č.j. Výst. 946/96)

Způsob využití, dispoziční řešení

SO 015 - složiště TKO

SO 016 - složiště PO - Z

SO 017 - složiště PO - N

Pro likvidaci ohnisek požáru ve složišti jsou podél obslužné komunikace šložišť rozmístěny požární přístřešky vybavené přenosnými hasicími přístroji a požárním náradím - lopata, krumpáč

Dělení objektu do PÚ

NE

Nechráněné ÚC

NE

Seznam instalovaných požárně bezpečnostních zařízení objektu: - nejsou instalována

Uzávěry vody, plynu, vypínače elektrické energie:

- voda – mimo areál CKNO - vzdáleno cca.400 metrů v průmyslové oblasti u firmy Zenit. ul.Nazaret / podružná - za administrativními budovami viz plán areálu
- elektrická energie – trafostanice v arálu 22kV, vypínače v jednotlivých objektech

Kontrolovaná činnost:

Označení činnosti:	skladování odpadů
Místo činnosti:	skládka odpadů, Čáslav-Nové Město, Čáslav
Název prostoru a umístění:	skládka
Popis činnosti:	řízená skládka odpadů prostřednictvím jejich uložení na skládce. Do skládky jsou ukládány určené druhy odpadů včetně nebezpečných

Kategorie požárního nebezpečí: ZPN (písm: j)

Přiřazení charakteristik:

prostor a zařízení, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany znamenal ohrožení hasičů

I.

KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

Pozn.: každý kontrolní bod je uveden pod samostatným číslem. Není-li u kontrolních bodů uveden nedostatek, byl kontrolní bod v době kontroly bez zjevných nedostatků.

DOKUMENTACE K UŽÍVÁNÍ STAVBY

ZPN: § 5 odst. 1 písm. c), f) zákona o požární ochraně

Doklady předložené při kontrole:

- "Kolaudační rozhodnutí - řízená skládka odpadů" (vydal Městský úřad Čáslav, městský stavební úřad Čáslav, dne 31. 10. 1996, č.j. Výst. 946/96) – předloženo kontrolovanou osobou
- "Kolaudační souhlas - zařízení na dotřídňování separovaného komunálního odpadu" (vydal Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, dne 12. 8. 2011, č.j. SU 15716/11) – předloženo kontrolovanou osobou
- "Kolaudační souhlas - centrum pro nakládání s odpady Čáslav - Hejřov" (vydal Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, dne 1. 11. 2018, č.j. MěÚ/25308/2018) – předloženo kontrolovanou osobou
- "Kolaudační souhlas - přístřešek mezi stávající halu a stávající přístřešek" (vydal Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, dne 30. 4. 2013, č.j. SU 6910/13) – předloženo kontrolovanou osobou
- "Sdělení stavebního úřadu" (vydal Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a územního plánování, dne 30. 10. 2023, č.j. MěÚ/64246/2023) – předloženo kontrolovanou osobou

1. Kolaudační rozhodnutí resp. kolaudační souhlas

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ZPN: § 5 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně, § 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Doklady předložené při kontrole:

- "Požárně bezpečnostní řešení - skladování na zpevněných plochách v okolí třídící linky v areálu firmy AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o." (vypracovala [redacted], v červenci 2018) – předloženo kontrolovanou osobou
- "Požárně bezpečnostní řešení - skládka Čáslav, třídírna odpadů" (vypracoval [redacted] leden 2010) – předloženo kontrolovanou osobou
- "Požárně bezpečnostní řešení - přístavba přístřešku u třídírny odpadů" (vypracovala [redacted] leden 2012) – předloženo kontrolovanou osobou
- "Technická zpráva požárního zabezpečení stavby - řízená skládka Čáslav" (vypracoval [redacted] duben 1994) – předloženo kontrolovanou osobou
- "Požárně bezpečnostní řešení pro Areál pro nakládání s odpady Čáslav - Hejřov, Zpevněná plocha u jínek" (vypracoval [redacted] v 08/2022) – předloženo kontrolovanou osobou

2. Ověření stavby z hlediska účelu užití
3. Ověření možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku
4. Ověření přístupových komunikací

ZAČLENĚNÍ PROVOZOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLE MÍRY POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ A OVĚŘENÍ

ZPN: § 4, § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 28 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- "Doklad o začlenění do kategorie činností dle míry požárního nebezpečí" (zpracoval [REDAKCE] dne 30. 5. 2025). Provozované činnosti byly začleněny dle § 4 odst. 2 zákona o požární ochraně následovně:
 - Skládka odpadů – dle § 4 odst. 2 písm. j) zákona o požární ochraně – ZPN
 - Třídírna odpadů – dle § 4 odst. 2 písm. c) a e) zákona o požární ochraně – ZPN
 - Skladování odpadů (volné sklady, přístřešek u třídírny) – dle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o požární ochraně – ZPN

5. Způsob začlenění do kategorie činností
6. Ověření správnosti způsobu začlenění
7. Náležitosti dokumentace o začlenění

POŽÁRNÍ ŘÁD

ZPN: § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 31 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- "Požární řád skládkování odpadů" (zpracoval [REDAKCE] dne 12. 10. 2020)
- "Požární řád třídírny odpadů včetně skladování" (zpracovala [REDAKCE] dne 22. 10. 2024)

8. Zpracování požárních řádů
9. Náležitosti požárních řádů
10. Zveřejnění požárních řádů na viditelných a trvale přístupných místech – v prostoru třídírny odpadů a v budově vrátnice.

DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ

ZPN: § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 34 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- "Operativní karta" (zpracoval [REDAKCE] dokumentace zdolávání požárů byla schválena Rozhodnutím č.j. HSKL-4458-9/2020-PCNP, aktualizaci zpracoval [REDAKCE] č. osv.: [REDAKCE], je evidována pod č.j. HSKL-6582-3/2024-KH)

11. Zpracování dokumentace zdolávání požárů
12. Schválení dokumentace zdolávání požárů orgánem státního požárního dozoru
13. Náležitosti dokumentace zdolávání požárů
14. Uložení dokumentace zdolávání požárů na trvale přístupném místě – v budově vrátnice

STANOVENÍ A DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DLE § 6 ZÁKONA O PO

ZPN: § 6 zákona o požární ochraně, § 15 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

15. Dodržování podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení
16. Stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení

HASICÍ PŘÍSTROJE

ZPN: § 5 odst. 1 písm. a), b) zákona o požární ochraně, § 2, § 3, § 9 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- "Zápis o kontrole hasicích přístrojů" (zpracoval [REDACTED] dne 24. - 26. 5. 2025)
17. Prokázání provozuschopnosti hasicích přístrojů (kontrolní štítek, plomba spouštěcí armatury a doklad o kontrole)
 18. Náležitosti dokladu o kontrole hasicích přístrojů
 19. Umístění hasicích přístrojů na viditelném a přístupném místě
 20. Zavěšení nebo zajištění hasicích přístrojů proti pádu
 21. Kontrola počtu, druhu, a způsobu rozmístění hasicích přístrojů na pracovišti

ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU

ZPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- "Doklad o kontrole provozuschopnosti a funkční zkoušce požárně bezpečnostního zařízení pro zásobování požární vodou" (zpracoval [REDACTED] dne 23. 5. 2025)
22. Ověření požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními a způsobu jejich umístění a instalace do stavby
 23. Roční kontrola provozuschopnosti
 24. Náležitosti dokladu o kontrole provozuschopnosti

ZDROJE VODY URČENÉ K HAŠENÍ POŽÁRŮ

ZPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- "Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení - požární nádrž" (zpracovala a provedla [REDACTED] dne 14. 10. 2024)
25. Ověření požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními a způsobu jejich umístění a instalace do stavby
 26. Roční kontrola provozuschopnosti
 27. Náležitosti dokladu o kontrole provozuschopnosti

FYZICKÁ KONTROLA ČINNOSTÍ NA PRACOVÍŠTÍCH

28. Dodržení šířek příjezdových komunikací k objektům
29. Dodržení šířek příjezdových komunikací ke zdrojům vody určených k hašení požárů
30. Zajištění použitelnosti vnitřních a vnějších zásahových cest (např. požární výtahy, žebříky nebo přístup k zařízení pro zásobování požární vodou)
31. Přístupnost zařízení pro zásobování požární vodou
32. Označení hlavního vypínače elektrického proudu
33. Označení uzávěrů vody
34. Označení uzávěrů plynu
35. Označení nouzových východů
36. Označení směru úniku osob
37. Trvalá průchodnost komunikačních prostor, které jsou součástí únikových cest
38. Volná průchodnost dveří na únikové cestě
39. Zveřejnění požárních poplachových směrnic – v prostoru třídírny odpadů, na budově vrátnice

II.**LHŮTA PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ**

Lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků se nestanoví.

III.**POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON**

Kontrola byla na místě ukončena dne 6. 8. 2025 v 12:30 hodin podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních (poslední kontrolní úkon).

IV.**POUČENÍ**

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může podle § 13 kontrolního řádu podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat na adresu Středočeský kraj, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora nebo elektronicky do datové schránky f3ahpz8.

Protokol byl vyhotoven dne 12. 8. 2025.

Za Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje:

por. Bc. Libor Mensa
vedoucí kontrolní skupiny
úřední osoba

nprap. Tomáš Mejstřík
člen kontrolní skupiny
úřední osoba

npor. Bc. Petr Klatovský
člen kontrolní skupiny
úřední osoba



Rozdělovník

1. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10